



Comune di Triggiano
Settore Assetto del Territorio

Prot. N. 1185 del 13/01/2025

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - S. GIOVANNI BOSCO-DI ZON-TRIGGIANO
Prot. 0000337 del 13/01/2025
VI (Uscita)

Alla Commissaria Straordinaria
Dott.ssa Giuseppina Ferri
SEDE

Alla Dirigente Scolastica
Dott.ssa Giuseppina Morano
I.C. "San Giovanni Bosco – Dizonno"
Viale Gramsci - 70019 TRIGGIANO (BA)

Oggetto: SOPRALLUOGO PLESSO DIZONNO - FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO TERMICO

RELAZIONE TECNICA

In data 13 gennaio 2025 presso la sede la scuola media Dizonno alle ore 8:15 l'ing. Carlo Ronzino, il funzionario Michele Affatato e il Comandante della Polizia Locale Domenico Pignataro hanno effettuato apposito sopralluogo per verificare il guasto delle caldaie della centrale termica che ha causato il mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento dell'intero plesso.

Si è potuto constatare che due delle tre caldaie presenti nella centrale termica erano in blocco a causa del malfunzionamento dei ventilatori aria dei bruciatori (tipo Riello). È stata allertata già nella giornata di Domenica 12 gennaio la Ditta di manutenzione che nonostante la mancanza sul mercato dei componenti è riuscita a recuperarli nella giornata odierna procedendo alla contestuale sostituzione con il ripristino completo dell'impianto di riscaldamento.

Alle ore 14:30 si è conclusa l'attività di manutenzione straordinaria con la verifica del corretto funzionamento di due delle tre caldaie, con accensione h24 del medesimo impianto, atte comunque a garantire il funzionamento degli ambienti.

Ing. Michele Affatato

Com. Domenico Pignataro